产品认证证书
中国节能认证

证书编号：CQC26701515318

发证日期：2026 年 07 月 06 日
有效期至：2029 年 07 月 05 日

委托人名称及注册地址	长沙水泵厂有限公司 长沙高新开发区麓松路 509 号
品牌	C.B\长泵
制造商名称及注册地址	长沙水泵厂有限公司 长沙高新开发区麓松路 509 号
生产企业名称及生产地址	长沙水泵厂有限公司 长沙高新开发区麓松路 509 号
产品名称和系列、规格、型号	SG 系列单级双吸高效中开泵 见附页
产品标准和技术要求	GB 19762-2025
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-432212-2009 认证规则的要求，特此发证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司 1101061026946

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书
中国节能认证

证书编号：CQC26701515318　　第 1 页 /共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

序号	泵型号	流　量（m^3/h）	扬 程（m）	比转速	额定转速（r/min）	额定功率（kW）	泵效率（%）	能效等级
1	SGB350×250	1350	40	147.07	1480	200	90.40	1 级
2	SGA400×300	1530	70	102.90	1480	400	88.18	1 级
3	SGB400×300	1530	50	132.44	1480	280	89.43	1 级
4	SGB400×300I	1530	39	159.56	1480	220	89.66	1 级
5	SGC400×350	1530	34	176.86	1480	200	89.54	1 级
6	SGC400×350I	1530	28	204.58	1480	160	89.06	1 级
7	SGD400×350	1500	24.4	224.59	1480	132	88.80	1 级
8	SGE400×400	1530	17	297.44	1480	110	86.18	1 级
9	SGA500×400	3000	110	102.66	1480	1120	89.21	1 级
10	SGA500×400I	2990	116	98.49	1480	1400	88.89	1 级
11	SGB500×400	3000	79	131.59	1480	900	90.47	1 级
12	SGB500×400I	3000	61	159.75	1480	710	90.73	1 级
13	SGC500×450	3000	52	180.07	1480	560	90.58	1 级
14	SGC500×450I	3000	45	200.70	1480	500	90.23	1 级
15	SGD500×450	3000	35	242.32	1480	400	89.15	1 级
16	SGE500×500	3000	26	302.84	1480	280	87.09	1 级
17	SGA600×450	4200	138	102.47	1480	2000	89.56	1 级
18	SGB600×450	4200	99	131.46	1480	1400	90.84	1 级
19	SGB600×450I	4200	76	160.29	1480	1250	91.10	1 级
20	SGC600×500	4200	66	178.18	1480	1000	90.98	1 级
21	SGC600×500I	4200	56	201.54	1480	900	90.59	1 级
22	SGD600×500	4200	44	241.50	1480	710	89.56	1 级
23	SGE600×600	4200	33	299.66	1480	500	87.60	1 级

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书
中国节能认证

证书编号：CQC26701515318　　第 2 页 /共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

序号	泵型号	流　量（m^3/h）	扬 程（m）	比转速	额定转速（r/min）	额定功率（kW）	泵效率（%）	能效等级
24	SGA700×500	6000	102	102.77	990	2240	89.84	1 级
25	SGA700×500Ⅰ	4670	107	87.47	990	1800	88.29	1 级
26	SGB700×500	6000	73	132.08	990	1600	91.12	1 级
27	SGB700×500Ⅰ	6000	57	159.01	990	1250	91.38	1 级
28	SGC700×600	6000	49	178.11	990	1000	91.26	1 级
29	SGC700×600Ⅰ	6000	41	203.59	990	900	90.83	1 级
30	SGD700×600	6000	32	245.17	990	710	89.74	1 级
31	SGE700×700	6000	24	304.21	990	500	87.73	1 级
32	SGA800×550	4900	150	69.55	990	2500	85.61	1 级
33	SGA800×600	8200	126	102.54	990	3550	89.95	1 级
34	SGA800×600Ⅰ	6400	130	89.38	1000	3150	88.70	1 级
35	SGA800×600ⅠⅠ	8000	110	112.14	990	3150	90.53	1 级
36	SGB800×600	8200	90	131.97	990	2500	91.26	1 级
37	SGB800×600Ⅰ	8200	70	159.35	990	2240	91.52	1 级
38	SGC800×700	8200	60	178.88	990	1800	91.39	1 级
39	SGC800×700Ⅰ	8200	51	202.07	990	1600	91.01	1 级
40	SGD800×700	8200	40	242.45	990	1250	89.97	1 级
41	SGE800×800	8200	30	300.83	990	900	88.02	1 级
42	SGA900×700	9600	95	102.77	742	3150	90.00	1 级
43	SGB900×700	9600	68	132.06	742	2240	91.29	1 级
44	SGB900×700Ⅰ	9600	53	159.21	742	1800	91.56	1 级
45	SGC900×800	9600	45	179.99	742	1600	91.42	1 级
46	SGC900×800Ⅰ	9600	39	200.39	742	1400	91.08	1 级

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书
中国节能认证

证书编号：CQC26701515318　　第 3 页 /共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

序号	泵型号	流　量（m^3/h）	扬 程（m）	比转速	额定转速（r/min）	额定功率（kW）	泵效率（%）	能效等级
47	SGC900×800II	7500	45	159.09	742	1250	91.49	1 级
48	SGD900×800	9600	30	243.96	742	1120	89.97	1 级
49	SGE900×900	9600	23	297.76	742	800	88.17	1 级
50	SGB1000×800	12000	79	131.95	742	3150	91.29	1 级
51	SGB1000×800I	12000	61	160.19	742	2500	91.57	1 级
52	SGC1000×900	12000	53	178.00	742	2240	91.45	1 级
53	SGC1000×900I	12000	45	201.24	742	1800	91.08	1 级
54	SGD1000×900	12000	35	242.98	742	1600	90.02	1 级
55	SGE1000×1000	12000	26	303.66	742	1120	87.98	1 级
56	SGB1100×900I	14000	50	159.70	590	2500	91.55	1 级
57	SGC1100×1000	14000	43	178.83	590	2240	91.43	1 级
58	SGC1100×1000I	14000	37	200.17	590	1800	91.09	1 级
59	SGD1100×1000	14000	29	240.29	590	1400	90.08	1 级
60	SGE1100×1100	14000	22	295.61	590	1120	88.26	1 级
61	SGC1200×1000I	16500	41	201.20	590	2500	91.02	1 级
62	SGD1200×1000	16500	32	242.30	590	2000	89.98	1 级
63	SGE1200×1200	16500	24	300.65	590	1400	88.04	1 级

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn